

## し尿浄化槽等保守点検業務 仕様書

### 1 業務対象施設及び回数

名称	種別	容量	回数 (年)
①301～313号厩舎	合併処理方式	920人槽	52回
②管理棟	ばっき方式	80人槽	6回
③警備員詰所	ばっき方式	5人槽	4回
④50～57号厩舎	合併処理方式	51人槽	12回
⑤60～66号厩舎	合併処理方式	150人槽	12回
⑥騎手控室	合併処理方式	10人槽	4回
⑦診療所脇	合併処理方式	180人槽	52回
⑧排水処理槽		14m <sup>3</sup> /日	52回

### 2 業務内容

#### (1) 実施期日

受注者は、上記1の業務を別紙業務実施時期区分表に基づき実施するものとする。  
実施予定日については、その都度、監督員に報告すること。

#### (2) 実施内容

受注者は、浄化槽機能維持のため、「埼玉県浄化槽維持管理要領」に基づき履行し、  
同要領に定める様式（浄化槽保守点検カード）により報告すること。

### 3 負担区分

委託業務履行上必要とする用水と電力は、発注者の負担とし、その他は受注者の負担とする。

### 4 その他

上記以外については、発注者と受注者の協議の上処理するものとする。

## し尿浄化槽等清掃業務 仕様書

### 1 業務対象施設及び回数

名称	種別	容量	回数（年）	(参考) 前年度引抜量
①301～313号厩舎	合併処理方式	920人槽	3回	8.0kl
②管理棟	ばっき方式	80人槽	2回	5.1kl
③警備員詰所	ばっき方式	5人槽	2回	1.2kl
④50～57号厩舎	合併処理方式	51人槽	1回	8.0kl
⑤60～66号厩舎	合併処理方式	150人槽	2回	11.0kl
⑥騎手控室	合併処理方式	10人槽	2回	2.0kl
⑦診療所脇	合併処理方式	180人槽	2回	20.0kl
⑧排水処理槽		14m <sup>3</sup> /日	2回	19.0kl

### 2 業務内容

#### (1) 実施期日

受注者は、上記1の業務を別紙業務実施時期区分表に基づき実施するものとし、実施予定日については、当該日の2週間前までに別紙様式を監督員に提出し承認を得ること。

#### (2) 実施内容

受注者は、「埼玉県浄化槽維持管理要領」に基づき委託業務を履行し、同要領に定める様式（浄化槽清掃カード）により報告すること。

### 3 負担区分

委託業務履行上必要とする用水と電力は、発注者の負担とし、その他は受注者の負担とする。

### 4 その他

上記以外については、発注者と受注者の協議の上処理するものとする。

## 水質検査及び排出水測定業務 仕様書

### 1 業務対象

野田厩舎から流出する排出水（雑排水）

### 2 業務内容

（1）野田厩舎排出水の汚濁負荷量等を測定し、報告すること。

（2）実施日と測定項目、回数等については以下のとおりとする。

#### ①水質検査

年4回（6月、9月、12月、3月）

水素イオン濃度（pH）

生物化学的酸素要求量（BOD）

化学的酸素要求量（COD）

浮遊物質（SS）

大腸菌群数

#### ②排出水測定

週1回（1日3回）

COD

窒素含有量

リン含有量

#### ③法定検査

年1回

（3）採集箇所については2か所とする。

### 3 負担区分

委託業務履行上必要とする用水と電力は、発注者の負担とし、その他は受注者の負担とする。

### 4 その他

上記以外については、発注者と受注者の協議の上処理するものとする。