

令和 4年 9月29日

質 疑 回 答 書

質 疑 提 出 日	令和4年9月28日(水) 午前11時まで
件 名	浦和競馬場設備棟弱電設備工事
場 所	さいたま市南区大谷場一丁目8番42号

図面番号 又は 仕様書頁	質 疑 内 容
E-3221	電話設備について、参考 富士通製とあります。 既設(スタンド棟等)で採用しているメーカーをご教示ください。 また、メーカーの代理店をご教示ください。

回答 既設の電話設備のメーカーは、富士通株式会社です。
メーカーの代理店については、メーカー等に問い合わせください。

図面番号 又は 仕様書頁	質 疑 内 容
	既設の自火報設備のメーカーをご教示ください。

回答 既設の自動火災報知設備のメーカーは、ホーチキ株式会社です。