

質 疑 回 答 書

質疑提出日	令和6年2月28日(水) 午前11時まで
件名	浦和競馬場電気設備等保守点検業務
場所	さいたま市南区大谷場一丁目8番42号

質問No.	質 疑 内 容
1	保守点検業務仕様書 別紙1 2 電気設備 (1) 自家用電気工作物保安規定に基づく電気設備の日常巡視点検・記録(奇数月のみ)における自家用電気工作物保安規定をお知らせ下さい。

回答 別添、保安規程のとおりです。

質問No.	質 疑 内 容
2	(2) 自家用電気工作物保安規定に基づく非常用発電機の日常巡視点検・記録(奇数月のみ)における自家用電気工作物保安規定をお知らせ下さい。

回答 別添、保安規程のとおりです。

質問No.	質 疑 内 容
3	(7) 走路照明設備用無停電装置(第2電気室)の定期点検(年1回)において自家用電気工作物保安規定の点検基準表をお知らせ下さい。

回答 別添、保安規程(別表第1)に記載のとおりです。

なお走路照明設備用無停電装置の定期点検(年1回)につきましては、メーカー点検を想定しています。